

« _____ » _____ 20__ года

Акт вывода из коммерческого учета
 узла учета тепловой энергии у потребителя в многоквартирном доме
 по адресу: Челябинская область, город Озерск, Лайдафа 10
 от 23.11.21

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у
 потребителя, в ходе осмотра установлена комплектность узла учета:

Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Показания прибора на момент вывода	Наличие пломбы	Примечание
т/в Карат-307	06392416		в наличии	
расходомер	40102714		в наличии	
Карат 551-40	40309915		в наличии	
термообразователь	3400		в наличии	
КТПТР-06	3400А		в наличии	
расходомер ТВС ВСКМ-40	429102500		в наличии	
расходомер цирк. ТВС СТВА 20	34200031		в наличии	
термообразователь КТПТР-06	№3609 №3609А		в наличии	

выявлено, что узел учета тепловой энергии неисправен, а именно:

Истек срок поверки.

ПОДПИСИ:

Ответственный представитель Управляющей организации представителя потребителя
 ООО "УК "Система" Ив. Иванович Маевский. 70976 23.11.21
 (должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Ответственный представитель Теплоснабжающей организации Филиала АО "РИР"
 в г. Озерске _____
 (должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Узел учета считается вышедшим из строя в следующих случаях:

- а) отсутствие результатов измерений; б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета; в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей; г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета; д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета; е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков); ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода.