

Акт вывода из коммерческого учета
узла учета тепловой энергии у потребителя в многоквартирном доме
по адресу: Челябинская область, город Озерск, Засурский 43
от 25.12.2012

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя, в ходе осмотра установлена комплектность узла учета:

выявлено, что узел учета тепловой энергии неисправен, а именно:
~~Не корректна работа расходомеров~~

подписи:

Ответственный представитель Управляющей организации представителя потребителя
ООО "УК "Система" Гол. инженер Марченко Г.ОГ-46 подпись 25.02.2012
(должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Узел учета считается вышедшим из строя в следующих случаях:

- а) отсутствие результатов измерений; б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета; в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей; г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета; д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета; е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков); ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода.