

Акт вывода из коммерческого учета
узла учета тепловой энергии у потребителя в многоквартирном доме
по адресу: Челябинская область, город Озерск, Заседерский 7
от 21.12.2012

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя, в ходе осмотра установлена комплектность узла учета:

Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Показания прибора на момент вывода	Наличие пломбы	Примечание
<u>Т/В ВКТ 7</u>	<u>88502</u>		<u>в наличии</u>	
<u>расходомер:</u>	<u>9845765-08</u>		<u>в наличии</u>	
<u>ВМГ-65</u>	<u>9835969-06</u>		<u>в наличии</u>	
<u>Термопреобразователь</u>	<u>98349</u>		<u>в наличии</u>	
<u>КТП-М</u>	<u>18349А</u>		<u>в наличии</u>	

выявлено, что узел учета тепловой энергии неисправен, а именно:
Не корректная работа расходомера

ПОДПИСИ:
 Ответственный представитель Управляющей организации представителя потребителя
 ООО "УК "Система" Иванов И.И. 70976 21.12.2012
 (должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Узел учета считается вышедшим из строя в следующих случаях:
 а) отсутствие результатов измерений; б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета; в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей; г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета; д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета; е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков); ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода.